



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/15-05/6
URBROJ: 2170/01-15-00-15-2
Rijeka, 7. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
n/p predsjednice,
gospođe Dorotee Pešić-Bukovac

Predmet: Odgovor na pitanje gospodina IVANA BOGDANIĆA, člana Gradskog vijeća Grada Rijeke

Poštovana gospođo Pešić Bukovac,

član Gradskog vijeća IVAN BOGDANIĆ je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavio pisano pitanje:

"Obratili su mi se stanovnici Ulice Luki preko ovlaštenog predstavnika stanara sa k.br. 21 s problemom odvodnje fekalnih voda i uređenjem okoliša. Naime, kod izvođenja kanalizacijske mreže u Ulici Luki, na istu je, zbog tehničkih razloga, u tom trenutku bilo moguće povezati samo zgrade s njezine sjeverne strane. Sve zgrade s neparnim brojevima s južne strane ulice još i danas imaju septičke jame izgrađene prije više od 90 godina. Prilikom jačih oborina dolazi čak i do izlivanja u prostor parka, te do širenja neugodnih mirisa, pojave glodavaca i svega onoga što se događa u takvim situacijama. Isto tako, učestala pražnjenja dodatno povećavaju troškove stanovanja. Eventualnim mogućim rješenjem ovog problema otvorio bi se prostor za uređenje javne površine od cca 6 500 m², na kojem bi se mogla urediti zelena oaza sa svim sadržajima javnoga parka, u gradu Rijeci toliko potrebnim, s obzirom na nedostatak javnih zelenih površina".

U Ulici Luki 2004. godine izgrađena je nova fekalna kanalizacija, a stara, odnosno postojeća, ostala je u funkciji oborinskih voda te ulice. Navedeni sustav odvodnje nije uzrok izlivanju oborinskih voda, kao ni širenju neugodnih mirisa u prostor „parka“. Prostor „parka“ između Ulice Luki i Zvonimirove ulice je zapravo prirodna vrtača pod utjecajem površinskih oborinskih i podzemnih, tzv. „živih“ voda, zbog čega se tu i nalazi dio otvorenog kanala potoka Mlaka koji nastavlja propustom ispod Zvonimirove ulice dalje prema utoku u more, što je izvan nadležnosti lokalne samouprave.

Što se tiče iznalaženja mogućeg rješenja izgradnje sustava javne odvodnje u prostoru te vrtače, a s ciljem prihvaćanja svih otpadnih voda zgrada smještenih južno od Ulice Luki gravitacijski na sustav javne odvodnje, gdje bi se i stara interna kanalizacija zbog dotrajalosti stavila izvan funkcije, to bi se moglo riješiti tako da se izvede javna crpna stanica s pripadajućim novim ograncima položenih neposredno uz ove okućnice. Takvo

rješenje zahtijeva prethodnu imovinsko-pravnu pripremu, s obzirom da je uvidom u e-katastar dio parcela u posjedu grada, a dio u posjedu fizičkih osoba.

U narednom razdoblju, u okviru cjelokupnog rješavanja kanalizacijskog sustava na području grada, pristupit će se i pripremi ovoga projekta unutar kojega će svakako biti planirano i rješenje prihvata površinskih i podzemnih voda ovog sliva.

S poštovanjem,



GRADONAČELNIK

Mr.sc. Vojko Obersnel