



REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-05/62

URBROJ: 2170/01-15-00-18-2

Rijeka, 24. travnja 2018.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika Gradskog vijeća,
gospodina Tihomira Čordaševa**

Predmet: JOSIP KUKULJAN – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Čordašev,

član Gradskog vijeća **JOSIP KUKULJAN** je, temeljem članka 67. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeća pitanja koja se tiču poslovanja Trgovačkog društva Energo d.o.o.:

- 1. *Koliko je zgrada smanjilo cijenu obračuna instalirane snage čiji su suvlasnici uložili znatna sredstva za nove termoizolacijske fasade a koje su potvrđene od ovlaštenih inženjera?***
- 2. *Za koliko se u postotku u takvim zgradama smanjila ukupna mjesečna cijena fiksne naknade?***
- 3. *Koliko je zgrada smanjilo cijenu obračuna instalirane snage po snazi izmjenjivača topline u podstanici zgrade a koje su potvrđene od ovlaštenih inženjera?***

1. Niti jedna zgrada u gradu Rijeci nije smanjila cijenu za fiksni dio troškova odnosno cijenu instalirane snage. Cijena za fiksni dio troškova isporučene toplinske energije jednaka za sve korisnike i to prema sljedećem :
 - Kućanstva – 18,50 kn/kW (bez PDV-a)
 - Poslovni korisnici – 20,00 kn/kW (bez PDV-a)
2. Cijenu za fiksni dio troškova, odnosno cijenu instalirane snage nije moguće smanjiti samo ugradnjom termoizolacijske fasade.
3. Niti jedna zgrada u gradu Rijeci nije smanjila cijenu za fiksni dio troškova, odnosno cijenu instalirane snage. Snaga izmjenjivača topline nema utjecaja na cijenu instalirane snage.

Naime, zgrade mogu smanjiti ukupnu priključnu snagu objekta (u kW), a samim time i fiksni dio troška za isporučenu toplinsku energiju svake samostalne uporabne cjeline, sa zahvatima na svojim podstanicama. Priključna snaga objekta može se smanjiti na dva načina i to ugradnjom regulatora protoka ili zamjenom podstanice, s time da u oba slučaja zgrada mora imati izrađen elaborat o toplinskim potrebama zgrade.

Na ovaj način je priključnu snagu objekta smanjilo više od deset zgrada u Rijeci, dok je kod još nekoliko zgrada u tijeku instalacija nove podstanice, odnosno regulatora protoka. Ukupno smanjenje troškova priključne snage ovih zgrada kreće se od 16-49%.

Energo d.o.o. je prihvatio sve zahtjeve stambenih zgrade za smanjenjem ukupne priključne snage objekta, uz koje je dostavljen projekt (ili elaborat) kojim se određuju toplinske potrebe zgrade, a koji je izrađen od strane ovlaštenog inženjera za strojarske instalacije.

Energo je svim zgradama na području Vojaka te dijelu zgrada iz ostalih područja sam ponudio mogućnost smanjenja priključne snage instalacijom nove podstanice u sklopu pilot projekta obnove podstanica, što je dio projekta zamjene toplovoda.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK



Mr.sc. Vojko Obersnel