



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-05/145
URBROJ: 2170/01-15-00-18-2
Rijeka, 24. prosinca 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/p predsjednika Gradskog vijeća,
gospodina Andreja Poropata

Predmet: JOSIP KUKULJAN – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
– dostava odgovora

Poštovani gospodine Poropat,

član Gradskog vijeća JOSIP KUKULJAN je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje što će biti s projektom prenamjene toplane Krnjevo.

U odnosu na postavljeno pitanje, dostavljam sljedeći odgovor.

Prije svega, ističem kako neće doći do prenamjene toplane Krnjevo, već do racionalizacije proizvodnog postrojenja, radi optimizacije i povećanja učinkovitosti proizvodnje toplinske energije. Toplana i nadalje ostaje kompletno u funkciji.

Naime, toplana Krnjevo je projektirana i slijedom toga izgrađena za značajno veće kapacitete proizvodnje od potrebe prije gotovo trideset godina. Kako, nažalost, nikada nije došlo do spajanja svih predviđenih objekata naselja Krnjevo na toplanu, iako su neke zgrade poput "crvenog" i "plavog" niza imale ugrađene i sekundarne instalacije za grijanje, instalirani su kapaciteti proizvodnje veći od potreba potrošača.

Projektom se predviđa zamjena postojećih kotlova novim kondenzacijskim plinskim kotlovima instaliranih kapaciteta koji odgovaraju potrebama korisnika. Navedeno je projektirano kako ni u kojem slučaju ne bi došlo do umanjenja kvalitete usluge korisnicima, već naprotiv, kako bi se kvaliteta usluge povećala. Učinkovitost proizvodnje trebala bi se sa sadašnjih 75% povećati na 90% i više, što je povećanje učinkovitosti proizvodnje za više od 50%. Ugradnja modernih kondenzacijskih kotlova sukladna je svim važećim EU direktivama o povećanju energetske učinkovitosti.

Kotlovska oprema s Krnjeva bit će iskorištena u drugim postrojenjima za proizvodnju toplinske energije.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
Mr.sc. Vojko Obersnel