



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/23-03/17
URBROJ: 2170-1-15-00-23-2
Rijeka, 17. veljače 2023.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

Predmet: ROBERT SALEČIĆ – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovana gospođo Trošelj,

član Gradskog vijeća **ROBERT SALEČIĆ** je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, pisanim putem postavio sljedeće pitanje:

„Usljed ovogodišnjih velikih količina padalina i poplava koje su nastale po cijelom gradu, posebno po širem centru grada imam upite zabrinutih građana koji tvrde da su se u nedavnoj prošlosti ugrađivale potopne pumpe na Mlaci i u podvožnjaku ispod željezničke pruge kako bi spriječili te iste poplave. Navodno su vatrogasne službe uvijek jako ljute upravo zbog tog problema i što ne rade, a ugrađene su.

Zanima me da li su se te pumpe ugradile i ako jesu zašto ne rade predviđeni posao te i tko je odgovoran zato što ne rade?“

U Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. navode da objekti oborinske odvodnje nisu u nadležnosti tog Društva, već tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., s obzirom da se nalaze na državnoj cesti D8 koja prolazi centrom grada.

U Trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o., koje ih održava, ističu da su potopne crpke u podvožnjaku u Krešimirovoj ulici ispravne te da su u funkciji. Iz taložnih bazena u podvožnjaku u Krešimirovoj ulici vodu crpe dvije potopne crpke koje su automatizirane a uključuju se naizmjenično, prema potrebi, ali ne istovremeno. Taložni bazeni koji se pune slivnim vodama su čisti. Čišćenje taložnih bazena obavljeno je u rujnu 2022.godine.

Za istaknuti je da se 9.veljače ove godine podvožnjak u Krešimirovoj napunio vodom preko slivnih kanala te je na taj način voda došla do taložnih bazena i potopnih crpki. Da su potopne crpke ispravne potvrđuje činjenica da se voda iz podvožnjaka povukla nakon što su Ceste Rijeke pristupile čišćenju slivnih kanala. Sva nakupljena voda u podvožnjaku, nakon osiguravanja protoka kroz slivne kanale, izvučena je potopnim crpkama.

S poštovanjem,

